

ข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้า และเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559

ข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้าและเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในความรับผิดชอบของ กฟน ปี 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 2558

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (MEA)	Province	Incoming (Tr.)	Capacity (MW) ที่รองรับได้	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
1	นครหลวง		บางกะปิ	200	BAT	กทม.				161.13	
2			บางกอกน้อย		BOT	กทม.				82.22	
3			บางพลี		BPT	กทม.,สมุทรปราการ				124.80	
4			ชิดลม		CLT	กทม.				73.43	
5			แจ้งวัฒนะ		JWT	นนทบุรี				26.55	
6			คลองรังสิต		KRT	กทม.,นนทบุรี				143.98	
7			ลาดพร้าว		LPT	กทม.				131.76	
8			หนองจอก		NJT	กทม.				161.31	
9			พระนครเหนือ		NKT	กทม.,นนทบุรี				100.65	
10			อ่อนนุช		ONT	กทม.				110.97	
11			รัชดาภิเษก		RDT	กทม.				55.74	
12			ไทรน้อย		SIT	กทม.,นนทบุรี				142.60	
13			พระนครใต้		SKT	กทม.,สมุทรปราการ				93.21	
14			สำโรง		SRS	กทม.,สมุทรปราการ				39.87	
15			ธนบุรีใต้		STT	กทม.				88.72	
16			เทพารักษ์		TPT	กทม.,สมุทรปราการ				101.82	
17			ถนนตึก		TTT	กทม.				97.62	
18			วิภาวดี		VDT	กทม.				30.77	

ข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้าและเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในความรับผิดชอบของ กฟผ. ปี 2559

ภาคกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 2558

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	Capacity (MW) ที่รองรับได้	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
1	กลาง	C1	อ่างทอง 1	27	ANGTHONG 1 อ่างทอง 1	อ่างทอง	TP1	32.55			
									ATA01	8.00	4
									ATA02	8.00	4
									ATA03	8.00	4
									ATA04	8.00	4
									ATA05	6.80	3
							TP2	32.95			
									ATA06	8.00	4
									ATA07	8.00	4
									ATA08	8.00	4
									ATA09	8.00	4
									ATA10	7.20	3
2	กลาง	C1	อ่างทอง 1	27	BANG PAHAN บางปะหัน	พระนครศรีอยุธยา	TP1	22.95			
									BPI01	8.00	4
									BPI03	8.00	4
									BPI04	8.00	4
									BPI05	5.20	3
							TP2	25.75			
									BPI06	8.00	4
									BPI07	8.00	4
									BPI08	8.00	4
									BPI10	8.00	4
3	กลาง	C1	อ่างทอง 1	27	DON PHUT ดอนพุท	สระบุรี	TP1	24.55			
									DOP01	8.00	4
									DOP02	8.00	4
									DOP04	6.80	3
									DOP05	8.00	4
							TP2	33.75			
									DOP06	8.00	4
									DOP07	8.00	4
									DOP08	8.00	4
									DOP09	8.00	4
									DOP10	8.00	4
4	กลาง	C1	อ่างทอง2	27	ANGTHONG 2 อ่างทอง 2	อ่างทอง	KT4A	22.30			
									ATB01	8.00	4
									ATB02	8.00	4
									ATB03	6.00	3
									ATB04	7.00	3
									ATB05	8.00	4
									ATB06	7.55	3
									ATB08	8.00	4
									ATB09	8.00	4
									ATB10	8.00	4
5	กลาง	C1	อ่างทอง2	27	SENA เสนา	พระนครศรีอยุธยา	TP1	24.00			
									SNA01	8.00	4
									SNA02	8.00	4
									SNA03	6.25	3
									SNA04	8.00	4
							TP2	33.75			
									SNA06	8.00	4
									SNA07	8.00	4
									SNA08	8.00	4
									SNA09	8.00	4
									SNA10	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	Capacity (MW) ที่รองรับได้	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
6	กลาง		อ่างทอง 2		ดอนเจดีย์ DONCHEDI	สุพรรณบุรี	TP1	15.35			
									DOA01	8.00	4
									DOA03	8.00	4
									DOA04	5.46	2
									DOA05	8.00	4
									DOA06	8.00	4
									DOA08	8.00	4
									DOA09	8.00	4
									DOA10	8.00	4
7	กลาง		อ่างทอง 2		บางพลาม้า BANG PLA MA	สุพรรณบุรี	TP1	26.75			
									BAM01	8.00	4
									BAM02	8.00	4
									BAM04	8.00	4
									BAM05	1.00	3
									BAM06	8.00	4
									BAM07	8.00	4
8	กลาง	C2	อยุธยา 1	2	AYUTTHAYA 1 อยุธยา 1	พระนครศรีอยุธยา	KT1A	26.75			
									AYA01	8.00	4
									AYA02	8.00	4
									AYA03	8.00	4
									AYA04	8.00	4
									AYA05	1.00	3
							KT2A	33.75			
									AYA06	8.00	4
									AYA07	8.00	4
									AYA08	8.00	4
									AYA09	8.00	4
									AYA10	8.00	4
9	กลาง		อยุธยา 2		AYUTTHAYA 2 อยุธยา 2	พระนครศรีอยุธยา	KT1A	16.88			
									AYB01	8.00	4
									AYB02	8.00	4
									AYB03	8.00	4
									AYB04	8.00	4
							KT2A	16.88			
									AYB05	8.00	4
									AYB06	8.00	4
									AYB07	8.00	4
									AYB08	8.00	4
10	กลาง	C3	บางปะอิน1	11	BANG KRASAN 1 บางกระสัน 1	พระนครศรีอยุธยา	TP1	27.00			
									BKS01	8.00	4
									BKS02	8.00	4
									BKS03	8.00	4
									BKS04	8.00	4
									BKS05	8.00	4
							TP2	27.00			
									BKS06	8.00	4
									BKS07	8.00	4
									BKS08	8.00	4
									BKS09	8.00	4
									BKS10	8.00	4
11	กลาง		บางปะอิน1		BANG PA-IN 1 บางปะอิน 1	พระนครศรีอยุธยา	KT1A	33.75			
									BIA01	8.00	4
									BIA02	8.00	4
									BIA03	8.00	4
									BIA04	8.00	4
									BIA05	8.00	4
							KT1B	33.75			
									BIA06	8.00	4
									BIA07	8.00	4
									BIA08	8.00	4
									BIA09	8.00	4
									BIA10	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	Capacity (MW) ที่รองรับได้	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
12	กลาง		บางปะอิน2		ROTCHANA 1 โรจนะ 1	พระนครศรีอยุธยา	TP1	27.00			
									RCN01	8.00	4
									RCN02	8.00	4
									RCN03	8.00	4
									RCN04	8.00	4
									RCN05	8.00	4
							TP2	27.00			
									RCN06	8.00	4
									RCN07	8.00	4
									RCN08	8.00	4
	RCN09		8.00		4						
	RCN10		8.00		4						
13	กลาง		บางปะอิน2		ROTCHANA 2 โรจนะ 2	พระนครศรีอยุธยา	TP1	33.75			
									RCO01	8.00	4
									RCO02	8.00	4
									RCO03	8.00	4
									RCO04	8.00	4
									RCO05	8.00	4
							TP2	33.75			
									RCO06	8.00	4
				RCO07				8.00	4		
				RCO08				8.00	4		
	RCO09	8.00	4								
	RCO10	8.00	4								
14	กลาง	บางปะอิน2	ROTCHANA 3 โรจนะ 3	พระนครศรีอยุธยา	TP1	19.00					
							RCQ01	8.00	4		
							RCQ02	8.00	4		
		RCQ03	8.00	4							
15	กลาง	บางปะอิน2	WANG NOI 1 วังน้อย 1	พระนครศรีอยุธยา	TP1	17.75					
							WAA01	8.00	4		
							WAA02	8.00	4		
							WAA03	8.00	4		
					TP2	33.75					
							WAA06	8.00	4		
							WAA07	8.00	4		
							WAA08	8.00	4		
							WAA09	8.00	4		
							WAA10	8.00	4		
16	กลาง	บางปะอิน2	BAN LATSAI บ้านลาดทราย	พระนครศรีอยุธยา	TP1	33.75					
							BLS01	8.00	4		
							BLS02	8.00	4		
							BLS03	8.00	4		
							BLS04	8.00	4		
							BLS05	8.00	4		
					TP2	32.75					
							BLS06	8.00	4		
							BLS07	7.00	3		
							BLS08	8.00	4		
	BLS09	8.00	4								
	BLS10	8.00	4								
17	กลาง	บางปะอิน 2	BAN LANE 1 บ้านเลน 1	พระนครศรีอยุธยา	TP1	27.00					
							BNL01	8.00	4		
							BNL02	8.00	4		
							BNL03	8.00	4		
							BNL04	8.00	4		
							BNL05	8.00	4		
					TP2	27.00					
							BNL06	8.00	4		
							BNL07	8.00	4		
							BNL08	8.00	4		
	BNL09	8.00	4								
	BNL10	8.00	4								

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	Capacity (MW) ที่รองรับได้	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
18	กลาง		บางปะอิน 2		BAN LANE 2 บ้านเลน 2	พระนครศรีอยุธยา	TP1	27.00			
									BNM1VR-00	8.00	4
									BNM2VR-00	8.00	4
									BNM3VR-00	8.00	4
									BNM4VR-00	8.00	4
							TP2	33.75			
									BNM5VR-00	8.00	4
									BNM6VR-00	8.00	4
	BNM7VR-00	8.00	4								
	BNM8VR-00	8.00	4								
19	กลาง	C5	รังสิต	11	BAN MAI บ้านใหม่	ปทุมธานี	TP1	33.75			
									BMA01	8.00	4
									BMA02	8.00	4
									BMA03	8.00	4
									BMA04	8.00	4
									BMA05	8.00	4
							TP2	33.69			
									BMA06	8.00	4
									BMA07	8.00	4
									BMA08	8.00	4
	BMA09	8.00	4								
	BMA10	8.00	4								
20	กลาง	C5	รังสิต	11	BANGKADI บางกะดี	ปทุมธานี	TP1	27.00			
									BDA01	8.00	4
									BDA02	8.00	4
									BDA03	8.00	4
									BDA04	8.00	4
									BDA05	8.00	4
							TP2	27.00			
									BDA06	8.00	4
									BDA07	8.00	4
									BDA08	8.00	4
	BDA09	8.00	4								
	BDA10	8.00	4								
21	กลาง	C5	รังสิต	11	BANG KHAN 1 บางขันธ 1	ปทุมธานี	TP1	33.75			
									BKA01	8.00	4
									BKA02	8.00	4
									BKA03	8.00	4
									BKA04	8.00	4
									BKA05	8.00	4
							TP2	33.75			
									BKA06	8.00	4
									BKA07	8.00	4
									BKA08	8.00	4
	BKA09	8.00	4								
	BKA10	8.00	4								
22	กลาง	C5	รังสิต	11	BANG KHAN 2 บางขันธ 2	ปทุมธานี	TP1	33.75			
									BKU01	8.00	4
									BKU02	8.00	4
									BKU03	8.00	4
									BKU04	8.00	4
									BKU05	8.00	4
							TP2	33.75			
									BKU06	8.00	4
									BKU07	8.00	4
									BKU08	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	Capacity (MW) ที่รองรับได้	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
23	กลาง		รังสิต		BANG PA-IN 3 บางปะอิน 3	พระนครศรีอยุธยา	TP2		BKU09	8.00	4
									BKU10	8.00	4
									BIC01	8.00	4
									BIC02	8.00	4
									BIC03	8.00	4
									BIC04	8.00	4
									BIC05	8.00	4
									BIC06	8.00	4
									BIC07	8.00	4
									BIC08	8.00	4
24	กลาง		รังสิต		BANG PHUN บางพูน	ปทุมธานี	TP1	33.50			
									BPN01	8.00	4
									BPN02	8.00	4
									BPN03	8.00	4
									BPN04	7.75	3
									BPN05	8.00	4
							TP2	33.75			
									BPN06	8.00	4
									BPN07	8.00	4
									BPN08	8.00	4
25	กลาง		รังสิต		MUANG AKE 1 เมืองเอก	ปทุมธานี	TP1	16.88			
									MUA01(R)	8.00	4
									MUA02(R)	8.00	4
									MUA03(R)	8.00	4
									MUA04(R)	8.00	4
26	กลาง		รังสิต		SAM KHOK สามโคก	ปทุมธานี	TP1	33.75			
									SKK01	8.00	4
									SKK02	8.00	4
									SKK03	8.00	4
									SKK04	8.00	4
									SKK05	8.00	4
							TP2	33.75			
									SKK06	8.00	4
									SKK07	8.00	4
									SKK08	8.00	4
27	กลาง		ลำลูกกา		ลำลูกกา	ปทุมธานี	TP1	33.75	LLK01	8.00	4
									LLK02	8.00	4
									LLK03	8.00	4
									LLK04	8.00	4
									LLK05	8.00	4
							TP2	33.75			
									LLK06	8.00	4
									LLK07	8.00	4
									LLK08	8.00	4
									LLK09	8.00	4
28	กลาง	C7	สระบุรี2	11	MOUKLEK ม่วงเหล็ก	สระบุรี	TP1	33.75			
									MLK01	8.00	4
									MLK02	8.00	4
									MLK03	8.00	4
									MLK04	8.00	4
									MLK05	8.00	4
									MLK06	8.00	4
									MLK07	8.00	4
									MLK08	8.00	4
									MLK09	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	Capacity (MW) ที่รองรับได้	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้	
									MLK10	8.00	4	
29	กลาง		สระบุรี2		SARABURI 2 สระบุรี 2	สระบุรี	KT1A	22.00		SRB01	8.00	4
										SRB02	3.00	3
										SRB03	8.00	4
										SRB04	8.00	4
										SRB05	8.00	4
30	กลาง		สระบุรี2		TAN DIEO ตาลเดี่ยว	สระบุรี	TP1	20.75		TDA01	3.00	3
										TDA03	8.00	4
								TDA04	8.00	4		
								TDA05	8.00	4		
							TP2	20.55				
										TDA06	4.00	3
								TDA07	3.00	3		
								TDA08	4.00	3		
								TDA09	8.00	4		
								TDA10	7.800	2		
31	กลาง		สระบุรี2		WANG MUANG วังม่วง	สระบุรี	TP1	10.35				
										WAM01	1.50	3
								WAM03	8.00	4		
								WAM05	8.00	4		
								23.95				
								WAM07	6.20	3		
								WAM08	8.00	4		
								WAM09	8.00	4		
	WAM10		8.00		4							
32	กลาง	สระบุรี 2	ปากช่อง 2 PAKCHONG 2	นครราชสีมา	TP1	32.75						
								PCB01	7.00	3		
						PCB02	8.00	4				
						PCB03	8.00	4				
						PCB04	8.00	4				
						PCB05	8.00	4				
						PCB06	8.00	4				
						PCB07	8.00	4				
	PCB08	8.00	4									
33	กลาง	สระบุรี 2	ปากช่อง 3 PAK CHONG 3	นครราชสีมา	TP1	16.87						
								PCC01	8.00	2		
						PCC02	8.00	4				
						PCC03	8.00	4				
						PCC04	8.00	4				
						PCC05	8.00	4				
						PCC06	8.00	4				
						PCC07	8.00	4				
	PCC08	7.99	3									
34	กลาง	C9	สิงห์บุรี	6	SING BURI สิงห์บุรี	สิงห์บุรี	KT2A	27.85				
										SBA01	8.00	4
								SBA02	2.10	3		
								SBA03	8.00	4		
								SBA04	8.00	4		
								SBA05	8.00	4		
							KT3A	8.85				
										SBA07	8.00	4
								SBA10	8.00	4		
							35	กลาง	ท่าเรือ	PHROM BURI พรหมบุรี		สิงห์บุรี
	PRI01	8.00	4									
	PRI02	8.00	4									
	PRI03	8.00	4									
	PRI04	8.00	4									
	PRI05	8.00	4									
	PRI06	8.00	4									
	PRI07	8.00	4									

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	Capacity (MW) ที่รองรับได้	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้	
									PRI08	8.00	4	
36	กลาง		ทำรุ้ง		IN BURI (TEMPORARY อินทร์บุรี (ชั่วคราว))	สิงห์บุรี	TP1	33.75				
									IBU01	8.00	4	
									IBU02	8.00	4	
									IBU03	8.00	4	
									IBU04	8.00	4	
					IBU05	8.00	4					
37	กลาง		ท่าลาน 1		THALAN 1 ท่าลาน 1	สระบุรี	KT6A	33.75				
									TLA01	8.00	4	
									TLA02	8.00	4	
									TLA03	8.00	4	
									TLA04	8.00	4	
									TLA05	8.00	4	
									TLA06	8.00	4	
									TLA07	8.00	4	
									TLA08	8.00	4	
									TLA09	8.00	4	
								TLA10	8.00	4		
38	กลาง	C12	ไทรน้อย	70	BANG SAI บางไทร	พระนครศรีอยุธยา	TP1	32.75				
									BSA01	8.00	4	
									BSA02	8.00	4	
									BSA03	8.00	4	
									BSA04	7.00	3	
									BSA05	8.00	4	
								TP2	25.75			
										BSA07	8.00	4
										BSA08	8.00	4
										BSA09	8.00	4
										BSA10	8.00	4
39	กลาง		ไทรน้อย		LATBUALUANG ลาดบัวหลวง	พระนครศรีอยุธยา	TP1	33.55				
									LBL01	8.00	4	
									LBL02	8.00	4	
									LBL03	8.00	4	
									LBL04	8.00	4	
									LBL05	7.80	3	
								TP2	25.75			
										LBL07	8.00	4
										LBL08	8.00	4
										LBL09	8.00	4
	LBL10		8.00		4							
40	กลาง	ไทรน้อย	LAT LUM KAEW ลาดหลุมแก้ว	ปทุมธานี	TP1	33.75						
							LAK01	8.00	4			
							LAK02	8.00	4			
							LAK03	8.00	4			
							LAK04	8.00	4			
							LAK05	8.00	4			
							LAK06	8.00	4			
							LAK07	8.00	4			
							LAK08	8.00	4			
							LAK09	8.00	4			
		LAK10	8.00	4								
41	กลาง	ไทรน้อย	PATHUM THANI 1 ปทุมธานี 1	ปทุมธานี	TP1	27.00						
							PQA01	8.00	4			
							PQA02	8.00	4			
							PQA03	8.00	4			
							PQA04	8.00	4			
							PQA05	8.00	4			
						TP2	26.95					
								PQA06	8.00	4		
	PQA07	8.00	4									
		PQA08	8.00	4								

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	Capacity (MW) ที่รองรับได้	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
42	กลาง		ไทรน้อย		PATHUM THANI 2 ปทุมธานี 2	ปทุมธานี	TP1		PQA09	8.00	4
									PQA10	8.00	4
									PQB01	8.00	4
									PQB02	8.00	4
									PQB03	8.00	4
									PQB04	8.00	4
									PQB05	8.00	4
							TP2	33.75			
									PQB06	8.00	4
									PQB07	8.00	4
									PQB08	8.00	4
43	กลาง		ไทรน้อย		PATHUM THANI 3 ปทุมธานี 3	ปทุมธานี	TP1	33.75			
									PQC01	8.00	4
									PQC02	8.00	4
									PQC03	8.00	4
									PQC04	8.00	4
									PQC05	8.00	4
							TP2	33.75			
									PQC06	8.00	4
									PQC07	8.00	4
									PQC08	8.00	4
44	กลาง		ไทรน้อย		บางเลน BANGLANE	นครปฐม	TP1	29.95			
									BEA01	8.00	4
									BEA04	8.00	4
									BEA05	4.20	3
							TP2	33.75			
									BEA06	8.00	4
									BEA07	8.00	4

ข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้าและเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในความรับผิดชอบของ กฟภ. ปี 2559

ภาคเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 2558

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
1	เหนือ	N2	เชียงใหม่ 1	5	CHIANG MAI 1 เชียงใหม่ 1	เชียงใหม่	KT1A	33.75			
									CMA01	8.00	4
									CMA02	8.00	4
									CMA03	8.00	4
									CMA04	8.00	4
									CMA05	8.00	4
							KT2A	33.75			
									CMA06	8.00	4
									CMA07	8.00	4
									CMA08	8.00	4
									CMA09	8.00	4
									CMA10	8.00	4
2	เหนือ	N2	เชียงใหม่ 2	5	CHIANGMAI 2 เชียงใหม่ 2	เชียงใหม่	KT 2 A	33.74			
									CMB01	8.00	4
									CMB02	8.00	4
									CMB03	8.00	4
									CMB04	8.00	4
									CMB05	7.99	3
							KT 1 A	33.75			
									CMB06	8.00	4
									CMB07	8.00	4
									CMB08	8.00	4
									CMB09	8.00	4
									CMB10	8.00	4
3	เหนือ	N2	CHIANGMAI 3 เชียงใหม่ 3	5	CHIANGMAI 3 เชียงใหม่ 3	เชียงใหม่	KT 1 A	33.75			
									CMC01	8.00	4
									CMC02	8.00	4
									CMC03	8.00	4
									CMC04	8.00	4
									CMC05	8.00	4
							KT 2 A	30.48			
									CMC06	8.00	4
									CMC07	4.73	1
									CMC08	8.00	4
									CMC09	8.00	4
									CMC10	8.00	4
4	เหนือ	N2	เชียงใหม่ 3	5	CHIANGMAI 4 เชียงใหม่ 4	เชียงใหม่	TP 1	33.75			
									CMD01	8.00	4
									CMD02	8.00	4
									CMD03	8.00	4
									CMD04	8.00	4
									CMD05	8.00	4
							TP 2	33.75			
									CMD06	8.00	4
									CMD07	8.00	4
									CMD08	8.00	4
									CMD09	8.00	4
									CMD10	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
5	เหนือ		เชียงใหม่ 3		พืชสวนโลก (ชั่วคราว)	เชียงใหม่	TP 1	16.875			
									CME01	7.95	3
									CME02	8.00	4
									CME03	8.00	4
6	เหนือ		เชียงใหม่ 3		CHIANG MAI 6 (TEMP)	เชียงใหม่	TP1	16.875			
					เชียงใหม่ 6 (ชั่วคราว)(ข้างศาลาน)				CMF01	8.00	4
									CMF02	8.00	4
									CMF03	8.00	4
									CMF04	8.00	4
									CMF05	8.00	4
7	เหนือ		เชียงใหม่ 3		หายยา	เชียงใหม่	TP1	16.88			
					HAI YA (TEMPORARY)				CMU01	8.00	4
									CMU02	8.00	4
									CMU03	8.00	4
									CMU04	8.00	4
									CMU05	8.00	4
8	เหนือ		เชียงใหม่ 3		MAE RIM	เชียงใหม่	TP1	33.75			
					แมริม				MRM01	8.00	4
									MRM02	8.00	4
									MRM03	8.00	4
									MRM04	8.00	4
									MRM05	8.00	4
							TP 2	33.75			
									MRM06	8.00	4
									MRM07	8.00	4
									MRM08	8.00	4
									MRM09	8.00	4
									MRM10	8.00	4
9	เหนือ		เชียงใหม่ 3		SAN KAMPHAENG	เชียงใหม่	TP1	33.720			
					สันกำแพง				SKP01	8.00	4
									SKP02	8.00	4
									SKP03	8.00	4
									SKP04	7.97	3
									SKP05	8.00	4
							TP 2	33.72			
									SKP06	8.00	4
									SKP07	8.00	4
									SKP08	7.97	3
									SKP09	8.00	3
									SKP10	8.00	4
10	เหนือ		เชียงใหม่ 3		ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	TP1	16.80			
									DKA01	8.00	4
									DKA02	8.00	4
									DKA03	8.00	4
									DKA04	8.00	4
									DKA05	7.925	2
11	เหนือ		เชียงใหม่ 3		เชียงใหม่ 5 (ฟ้าฮ่าม) [ชั่วคราว]	เชียงใหม่	TP1	16.875			
									CMV01	8.00	4
									CMV02	8.00	4
									CMV03	8.00	4
									CMV04	8.00	4
									CMV05	8.00	4
12	เหนือ		แม่แตง		MAE TAENG	เชียงใหม่	KT 1 A	25.70			
					แม่แตง				MTA01	7.90	3
									MTA03	3.00	3

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
13	เหนือ		แม่แตง		CHIANG DAO เชียงดาว	เชียงใหม่	TP1	33.75			
									CDO01	8.00	4
									CDO02	8.00	4
									CDO03	8.00	4
									CDO04	8.00	4
									CDO05	8.00	4
14	เหนือ		แม่แตง		แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	TP1	11.84			
									MHA01	8.00	4
									MHA02	8.00	4
									MHA03	2.96	3
									MHA04	8.00	4
							TP2	5.09			
									MHA06	1.25	1
									MHA07	8.00	4
									MHA08	8.00	4
									MHA09	2.96	3
									MHA10	8.00	4
15	เหนือ		แม่แตง		ปาย (ชั่วคราว)	แม่ฮ่องสอน	TP1	16.875			
									PAU01	8.00	4
									PAU02	8.00	4
									PAU03	8.00	4
									PAU04	8.00	4
									PAU05	8.00	4
16	เหนือ		จอมทอง		BAN HONG บ้านโฮ้ง	เชียงใหม่	TP 1	0.875			
									BGA01	8.00	4
									BGA03	8.00	4
17	เหนือ		จอมทอง		LI ไล	ลำพูน	TP 1	16.875			
									LIA01	8.00	4
									LIA02	8.00	4
									LIA03	8.00	4
									LIA04	8.00	4
									LIA05	8.00	4
18	เหนือ		จอมทอง		CHOM THONG จอมทอง	เชียงใหม่	KT 1 A	16.8750			
									CEA01	8.00	4
									CEA02	8.00	4
									CEA03	8.00	4
									CEA04	8.00	4
							KT2A	16.875			
									CEA05	8.00	4
									CEA07	8.00	4
									CEA08	8.00	4
19	เหนือ		จอมทอง		ป่าซาง	ลำพูน	TP1	31.83			
									PAS01	8.00	4
									PAS02	8.00	4
									PAS03	8.00	4
									PAS04	6.08	2
									PAS05	8.00	4
20	เหนือ		จอมทอง		HOT ฮอด	เชียงใหม่	TP2	8.93			
									HOA06	8.00	4
									HOA07	8.00	3
									HOA10	6.00	2
21	เหนือ		ลำพูน 1		LAMPHUN 1 ลำพูน 1	ลำพูน	KT 1 A	33.75		8.00	
									LNA01	8.00	4
									LNA02	8.00	4
									LNA03	8.00	4
									LNA04	8.00	4
									LNA05	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
22	เหนือ		ลำพูน 2		LAMPHUN 2 ลำพูน 2	ลำพูน	KT 2 A	33.75			
									LNB01	8.00	4
									LNB02	8.00	4
									LNB03	8.00	4
									LNB04	8.00	4
									LNB05	8.00	4
							KT 1 A	33.75			
									LNB06	8.00	4
									LNB07	8.00	4
									LNB08	8.00	4
23	เหนือ		ลำพูน 2		LUMPHUN 3 ลำพูน 3	ลำพูน	TP 1	24.75			
									LNC02	8.00	4
									LNC03	8.00	4
									LNC03	8.00	4
									LNC04	7.00	3
									LNC05	8.00	4
							TP 2	33.75			
									LNC06	8.00	4
									LNC07	8.00	4
									LNC08	8.00	4
24	เหนือ		ลำพูน 2		NORTHERN INDUSTRIAL ESTATE 1 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 1 ลำพูน	ลำพูน	TP1	33.75			
									NIA01	8.00	4
									NIA02	8.00	4
									NIA03	8.00	4
									NIA04	8.00	4
									NIA05	8.00	4
							TP2	33.75			
									NIA06	8.00	4
									NIA07	8.00	3
									NIA08	8.00	4
25	เหนือ		ลำพูน 2		NORTHERN INDUSTRIAL ESTATE 2 (TEMPORARY) นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2 ลำพูน	ลำพูน	TP1	27.00			
									NIU 01	8.00	4
									NIU 02	8.00	4
									NIU 03	8.00	4
									NIU 04	8.00	4
									NIU 05	8.00	4

ข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้าและเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในความรับผิดชอบของ กฟผ. ปี 2559

ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 2558

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
1	ตะวันออก	E1	อ่าวไผ่	6	AOPHAI 1 อ่าวไผ่ 1	ชลบุรี	KT3A	33.75			
									APA01	8.00	4
									APA02	8.00	4
									APA03	8.00	4
									APA04	8.00	4
									APA05	8.00	4
							KT4A	27.00			
									APA06	8.00	4
									APA07	8.00	4
									APA08	8.00	4
									APA09	8.00	4
									APA10	7.01264	4
2	ตะวันออก	E1	อ่าวไผ่	6	BUNG 1 บึง 1	ชลบุรี	TP1	27.00			
									BNG01	8.00	4
									BNG02	8.00	4
									BNG03	8.00	4
									BNG04	8.00	4
									BNG05	8.00	4
							TP2	27.00			
									BNG06	8.00	4
									BNG07	8.00	4
									BNG08	8.00	4
									BNG09	8.00	4
									BNG10	8.00	4
3	ตะวันออก	E1	อ่าวไผ่	6	BANGSEAN 1 บางแสน 1	ชลบุรี	TP1	33.75			
									BSN01	8.00	4
									BSN02	8.00	4
									BSN03	8.00	4
									BSN04	8.00	4
									BSN05	8.00	4
							TP2	33.75			
									BSN06	8.00	4
									BSN07	8.00	4
									BSN08	8.00	4
									BSN09	8.00	4
									BSN10	8.00	4
4	ตะวันออก	E1	อ่าวไผ่	6	CHONBURI 2 ชลบุรี 2	ชลบุรี	TP1	33.75			
									CBB01	8.00	4
									CBB02	8.00	4
									CBB03	8.00	4
									CBB04	8.00	4
									CBB05	8.00	4
							TP2	33.75			
									CBB06	8.00	4
									CBB07	8.00	4
									CBB08	8.00	4
									CBB09	8.00	4
									CBB10	8.00	4
5	ตะวันออก	E1	อ่าวไผ่	6	LAEMCHABANG 1 แหลมฉบัง 1	ชลบุรี	TP1	33.75			
									LCA01	8.00	4
									LCA02	8.00	4
									LCA03	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
									LCA04	8.00	4
									LCA05	8.00	4
							TP2	32.97			
									LCA06	7.2212	3
									LCA07	8.00	4
									LCA08	8.00	4
									LCA09	8.00	4
									LCA10	8.00	4
6	ตะวันออก		อ่าวไผ่		LAEMCHABANG 2 แหลมฉบัง 2	ชลบุรี	TP1	33.75			
									LCB01	8.00	4
									LCB02	8.00	4
									LCB03	8.00	4
									LCB04	8.00	4
									LCB05	8.00	4
							TP2	33.75			
									LCB06	8.00	4
									LCB07	8.00	4
									LCB08	8.00	4
									LCB09	8.00	4
									LCB10	8.00	4
					BANGPRA บางพระ	ชลบุรี	TP1	33.75			
									BPE01	8.00	4
									BPE02	8.00	4
									BPE03	8.00	4
									BPE04	7.997	3
									BPE05	8.00	4
							TP2	33.75			
									BPE06	8.00	4
									BPE07	8.00	4
									BPE08	8.00	4
									BPE09	8.00	4
									BPE10	8.00	4
8	ตะวันออก		อ่าวไผ่		PINTONG (TEMPORAR ปันทอง (ชั่วคราว)	ชลบุรี	TP1	33.75			
									PNT01	8.00	4
									PNT02	8.00	4
									PNT03	8.00	4
									PNT04	8.00	4
									PNT05	8.00	4
									PNT06	8.00	4
9	ตะวันออก		อ่าวไผ่		PAN THONG 2 พานทอง 2	ชลบุรี	TP1	33.75			
									PTP01	8.00	4
									PTP02	8.00	4
									PTP03	8.00	4
									PTP04	8.00	4
									PTP05	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้								
10	ตะวันออก		อ่าวไผ่		BANG SAEN 2 บางแสน 2	ชลบุรี	TP1	33.75											
								BSO01	8.00	4									
								BSO02	8.00	4									
								BSO03	8.00	4									
								BSO04	8.00	4									
								BSO05	8.00	4									
							TP2	33.75											
								BSO06	8.00	4									
								BSO07	8.00	4									
								BSO08	8.00	4									
					BSO09	8.00	4												
					BSO10	8.00	4												
11	ตะวันออก				บ้านบึง		BANBUNG 1 บ้านบึง 1	ชลบุรี	KT1A	7.75									
										BBA03	8.00	4							
										BBA04	8.00	4							
									KT2A	12.75									
										BBA06	8.00	4							
										BBA07	8.00	4							
										BBA10	3.00	2							
										BBA12	8.00	4							
12	ตะวันออก						บ้านบึง		BANBUNG 2 บ้านบึง 2	ชลบุรี	TP1	33.75							
												BBB01	8.00	4					
												BBB02	8.00	4					
												BBB03	8.00	4					
												BBB04	8.00	4					
												BBB05	8.00	4					
											TP2	33.75							
												BBB06	8.00	4					
												BBB07	8.00	4					
												BBB08	8.00	4					
									BBB09	8.00	4								
									BBB10	8.00	4								
13	ตะวันออก								บ้านบึง		BANBUNG 3 บ้านบึง 3	ชลบุรี	TP1	10.88					
														BBC01	6.00	3			
														BBC02	8.00	4			
														BBC03	4.00	3			
														BBC04	8.00	4			
														BBC05	8.00	4			
14	ตะวันออก										ศรีราชา		SIRACHA 1 ศรีราชา 1	ชลบุรี	KT1+2A	33.21			
																SCA01	8.00	4	
																SCA02	7.46144	3	
																SCA03	8.00	4	
																SCA04	8.00	4	
				SCA05											8.00	4			
		KT3A		33.75															
				SCA06											8.00	4			
				SCA07											8.00	4			
				SCA08											8.00	4			
				SCA09							7.50112		2						
				SCA10							8.00		4						

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
15	ตะวันออก	E3	ปราจีนบุรี 1	6	PRACHIN BURI 1 ปราจีนบุรี 1	ปราจีนบุรี	KT1A	33.75			
									PAA01	8.00	4
									PAA02	8.00	4
									PAA03	8.00	4
									PAA04	8.00	3
									PAA05	8.00	4
							KT2A	33.75			
									PAA06	8.00	4
									PAA07	8.00	4
									PAA08	8.00	4
									PAA09	8.00	4
									PAA10	8.00	4
16	ตะวันออก	E3	ฉะเชิงเทรา	6	CHACHOENGSAO 1 ฉะเชิงเทรา 1	ฉะเชิงเทรา	KT1A	25.7			
									CCA01	8	4
									CCA02	8	4
									CCA03	6.7	3
									CCA04	8	4
									CCA05	8	4
							KT2A	27			
									CCA06	8	4
									CCA07	8	4
									CCA08	8	4
									CCA09	8	4
									CCA10	8	4
									CCA12	8	4
17	ตะวันออก	E4	ปราจีนบุรี2	31	BAN SANG บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี	TP1	1.75			
									BSG01	8.00	4
									BSG02	8.00	4
									BSG04	8.00	4
									BSG05	8.00	4
									BSG06	8.00	4
									BSG07	5.00	3
									BSG08	2.00	3
									BSG09	5.00	3
									BSG10	2.00	3
18	ตะวันออก	E4	ปราจีนบุรี2	31	KABINBURI1 กบินทร์บุรี1	ปราจีนบุรี	TP1	33.75			
									KBI01	8.00	4
									KBI02	8.00	4
									KBI03	8.00	4
									KBI04	8.00	4
									KBI05	8.00	4
							TP2	19.00			
									KBI06	8.00	4
									KBI07	8.00	4
									KBI08	8.00	4
									KBI10	8.00	4
19	ตะวันออก	E4	ปราจีนบุรี2	31	KABINBURI2 กบินทร์บุรี2	ปราจีนบุรี	TP1	20.79			
									KBJ01	8.00	4
									KBJ02	7.04	3
									KBJ03	8.00	4
									KBJ04	8.00	4
									KBJ06	8.00	4
									KBJ07	8.00	4
									KBJ08	8.00	4
									KBJ09	4.00	3
									KBJ10	8.00	4
20	ตะวันออก	E4	ปราจีนบุรี2	31	NON SI นนทบุรี	ปราจีนบุรี	TP1	33.75			
									NSI01	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
21	ตะวันออก		ปราจีนบุรี2		PRACHANTAKHAM ประจันตคาม	ปราจีนบุรี			NSI02	8.00	4
									NSI03	8.00	4
									NSI04	8.00	4
									NSI05	8.00	4
							TP2	9.75			
									NSI07	8.00	4
									NSI10	8.00	4
							TP2	20.25			
									PCK01	2.00	3
									PCK02	8.00	4
22	ตะวันออก		ปราจีนบุรี2		PRACHIN BURI 2 ปราจีนบุรี 2	ปราจีนบุรี			PCK03	8.00	4
									PCK04	8.00	4
									PCK05	6.50	3
									PCK06	8.00	4
									PCK07	2.00	3
									PCK08	8.00	4
									PCK09	8.00	4
									PCK10	8.00	4
							KT1A	9.62			
									PAB01	8.00	4
23	ตะวันออก		ปราจีนบุรี2		SI MAHA PHOT ศรีมหาโพธิ์	ปราจีนบุรี			PAB02	8.00	4
									PAB03	6.75	2
									PAB04	2.00	3
									PAB05	8.00	4
							TP2	8.75			
									SMP01	8.00	4
									SMP03	5.00	3
									SMP04	8.00	4
									SMP05	8.00	4
									SMP06	8.00	4
24	ตะวันออก		ปราจีนบุรี2		SRA KAEW สระแก้ว	สระแก้ว			SMP08	2.00	3
									SMP09	8.00	4
									SMP10	8.00	4
							TP1	14.75			
									SKW01	5.00	3
									SKW02	8.00	4
									SKW03	8.00	4
							TP2	33.75			
									SKW06	8.00	4
									SKW07	6.00	2
25	ตะวันออก		ปราจีนบุรี2		WANG NAM YEN วังน้ำเย็น	สระแก้ว			SKW10	8.00	4
							TP2	0.15			
									WYA01	2.00	3
									WYA02	2.00	3
									WYA03	4.40	3
									WYA04	2.00	3
									WYA05	2.00	3
									WYA06	8.00	4
									WYA07	8.00	4
									WYA08	2.00	3
26	ตะวันออก		ปราจีนบุรี2		PHANOMSARAKHAM พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา			WYA09	8.00	4
									WYA10	8.00	4
							TP1	30.35			
									PHA01	7.00	3
									PHA02	5.60	3
									PHA03	8.00	4
									PHA04	8.00	4
									PHA05	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
27	ตะวันออก		ปราจีนบุรี2		SANAMCHAIKHET สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	TP2	33.75			
									PHA06	8.00	4
									PHA07	8.00	4
									PHA08	8.00	4
									PHA09	8.00	4
									PHA10	8.00	4
							TP1	33.75			
									SNK01	8.00	4
									SNK02	8.00	4
									SNK03	8.00	4
28	ตะวันออก	E5	จันทบุรี	12	CHANTHABURI 1 จันทบุรี 1	จันทบุรี	KT1A	33.75			
									CTA01	8.00	4
									CTA02	8.00	4
									CTA03	8.00	4
									CTA04	8.00	4
									CTA05	8.00	4
							KT2A	33.75			
									CTA06	8.00	4
									CTA07	8.00	4
									CTA08	8.00	4
29	ตะวันออก		จันทบุรี		KLUNG ขลุง	จันทบุรี	TP2	33.75			
									KL02	8.00	4
									KL04	8.00	4
									KL05	8.00	4
									KL06	8.00	4
									KL07	8.00	4
									KL09	8.00	4
									KL10	8.00	4
30	ตะวันออก		จันทบุรี		LAEM NGOP แหลมงอบ	ตราด	TP1	33.75			
									LGA01	8.00	4
									LGA02	8.00	4
									LGA03	8.00	4
									LGA04	8.00	4
									LGA05	8.00	4
									LGA06	8.00	4
									LGA07	8.00	4
									LGA08	8.00	4
									LGA09	8.00	4
31	ตะวันออก		จันทบุรี		NAYAYARM นายายอาม	จันทบุรี	TP1	27.80			
									NYM01	8.00	4
									NYM02	8.00	4
									NYM03	8.00	4
									NYM04	8.00	4
									NYM05	2.05	3
									NYM06	8.00	4
									NYM07	8.00	4
									NYM08	8.00	4
									NYM09	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้	
									NYM10	8.00	4	
32	ตะวันออก		จันทบุรี		PONGNAMRON โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	TP1	27.84				
									PNR01	6.15	3	
									PNR02	8.00	4	
									PNR03	8.00	4	
									PNR04	8.00	4	
									PNR05	8.00	4	
									PNR06	8.00	4	
									PNR07	3.935	3	
									PNR08	8.00	4	
									PNR09	8.00	4	
			PNR10		8	4						
33	ตะวันออก		จันทบุรี		SANTUNG แสนตุง	ตราด	TP1	33.75				
									SAT01	8.00	4	
									SAT02	8.00	4	
									SAT03	8.00	4	
									SAT04	8.00	4	
									SAT05	8.00	4	
									SAT06	8.00	4	
									SAT07	8.00	4	
									SAT08	8.00	4	
									SAT09	8.00	4	
			SAT10		8.00	4						
34	ตะวันออก		จันทบุรี		TAMAI ท่าใหม่	จันทบุรี	TP1	33.75				
									TMM01	8.00	4	
									TMM02	8.00	4	
									TMM03	8.00	4	
									TMM04	8.00	4	
									TMM05	8.00	4	
									TMM06	8.00	4	
									TMM07	8.00	4	
									TMM08	8.00	4	
									TMM09	8.00	4	
			TMM10		8.00	4						
35	ตะวันออก		ตราด		KHLONGYAI คลองใหญ่	ตราด	TP1	33.75				
									KYA01	8.00	4	
									KYA02	8.00	4	
									KYA03	8.00	4	
									KYA04	8.00	4	
									KYA05	8.00	4	
									KYA06	8.00	4	
									KYA10	8.00	4	
36	ตะวันออก		ตราด		TRAD ตราด	ตราด	KT1A	33.75				
									TTA01	8.00	4	
									TTA02	8.00	4	
									TTA03	8.00	4	
									TTA04	8.00	4	
									TTA05	8.00	4	
							KT2A	33.75				
							TTA06	8.00	4			

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้	
37	ตะวันออก								TTA07	8.00	4	
									TTA08	8.00	4	
									TTA09	8.00	4	
									TTA10	8.00	4	
			แก่ง		KLAENG 1 แก่ง 1	ระยอง	KT1A	32.76				
									KAA01	8.00	4	
									KAA02	8.00	4	
									KAA03	8.00	4	
									KAA04	8.00	4	
									KAA05	7.012	3	
							KT2A	33.75				
									KAA06	8.00	4	
									KAA07	8.00	4	
									KAA08	8.00	4	
									KAA09	8.00	4	
									KAA10	8.00	4	
38	ตะวันออก	E6	จอมเทียน	14	CHOMTEAN 1 จอมเทียน 1	ชลบุรี	KT1A	33.75				
									CHT01	8.00	4	
									CHT02	8.00	4	
									CHT03	8.00	4	
									CHT04	8.00	4	
									CHT05	8.00	4	
							KT2A	25.75				
									CHT06	8.00	4	
									CHT07	8.00	4	
		CHT08	8.00	4								
39	ตะวันออก	E8	ระยอง1	1	RAYONG 1 ระยอง 1	ระยอง	KT1A	33.75				
									RAA01	8.00	4	
									RAA02	8.00	4	
									RAA03	8.00	4	
									RAA04	8.00	4	
									RAA05	8.00	4	
							KT2A	33.15				
									RAA06	8.00	4	
									RAA07	8.00	4	
									RAA08	7.40	3	
									RAA09	8.00	4	
		RAA10	8.00	4								
40	ตะวันออก	E12	วัฒนานคร	17	ARANYAPRATHET อรัญประเทศ	สระแก้ว	TP1	13.75				
									ARA01	2	3	
									ARA03	7.996	3	
									ARA04	8	4	
									ARA05	2	3	
							TP2	13.225				
									ARA06	2	3	
									ARA07	1.475	2	
									ARA08	8	4	
									ARA10	8	4	
41	ตะวันออก	E12	วัฒนานคร	17	WATTANA NAKHON วัฒนานคร	สระแก้ว	KT1A	5.525				
									WNA01	8	4	
									WNA02	8	4	
									WNA03	3.5	2	
									WNA04	2	3	
									WNA05	7.15	3	
							KT2A	0.875				
									WNA06	8	4	
									WNA07	8	4	
									WNA10	8	4	

ข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้าและเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในความรับผิดชอบของ กฟผ. ปี 2559

ภาคตะวันตก

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 2558

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
1	ตะวันตก	W2	บางสะพาน	16.00	BANG SA PHAN 1 บางสะพาน 1	ประจวบคีรีขันธ์	TP1	12.50			
									BSP03	8.000	4
									BSP04	5.750	3
									BSP05	5.000	3
							TP2	17.75			
									BSP08	8.000	4
									BSP09	8.000	4
									BSP10	8.000	4
2	ตะวันตก	W2	บางสะพาน	16.00	BANG SA PHAN 2 บางสะพาน 2	ประจวบคีรีขันธ์	TP2	29.80			
									BSR01	8.000	4
									BSR02	4.050	2
									BSR03	8.000	4
									BSR04	8.000	4
									BSR05	8.000	4
									BSR06	8.000	4
									BSR07	8.000	4
									BSR08	8.000	4
									BSR09	8.000	4
3	ตะวันตก	W2	ประจวบคีรีขันธ์	16.00	KUABURI กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	TP1	10.94			
									KUA01	1.090	2
									KUA02	4.000	2
									KUA03	8.000	4
									KUA04	2.050	3
									KUA05	2.050	3
							TP2	13.85			
									KUA06	8.000	4
									KUA07	2.000	1
									KUA08	2.050	3
4	ตะวันตก	W2	ประจวบคีรีขันธ์	16.00	PRACHUAPKHIRIKHAN ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	KT1A	27.00			
									PDA01	8.000	4
									PDA02	8.000	4
									PDA03	8.000	4
									PDA04	8.000	4
									PDA05	8.000	4
							KT4A	27.00			
									PDA06	8.000	4
									PDA07	8.000	4
									PDA08	8.000	4
5	ตะวันตก	W3	ราชบุรี 2	17	RATCHABURI 2 ราชบุรี 2	ราชบุรี	KT2A	33.75			
									RBB05	8.000	4
									RBB06	8.000	4
									RBB07	8.000	4
									RBB08	8.000	4
							KT3A	14.98			
									RBB01	8.000	4
									RBB03	7.000	3
									RBB04	7.100	3
									RBB09	8.000	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้	
6	ตะวันตก		ราชบุรี 2		RATCH BURI 3 ราชบุรี 3 (ชั่วคราว)	ราชบุรี	TP1	16.88				
									RBC01	8.000	4	
									RBC02	8.000	4	
									RBC03	8.000	4	
									RBC04	8.000	4	
			RBC05		8.000	4						
7	ตะวันตก		ราชบุรี 2		CHOMBUNG จอมบึง	ราชบุรี	TP1	33.75				
									CBN01	8.000	4	
									CBN02	8.000	4	
									CBN03	8.000	4	
									CBN04	8.000	4	
									CBN05	8.000	4	
							TP2	30.88				
									CBN06	8.000	4	
									CBN07	8.000	4	
									CBN08	8.000	4	
									CBN09	7.600	3	
									CBN10	5.530	2	
8	ตะวันตก		ราชบุรี 2		PHOTHARAM 1 โพธาราม 1	ราชบุรี	TP1	33.50				
									PTR01	8.000	4	
									PTR02	8.000	4	
									PTR03	8.000	4	
									PTR04	7.750	3	
									PTR05	8.000	4	
							TP2	31.57				
									PTR06	8.000	4	
									PTR07	5.820	2	
									PTR08	8.000	4	
									PTR09	8.000	4	
									PTR10	8.000	4	
9	ตะวันตก		ราชบุรี 2		DAMNOEN SADUAK ดำเนินสะดวก	ราชบุรี	TP1	31.89				
									DNA01	8.000	4	
									DNA02	6.170	1	
									DNA03	8.000	4	
									DNA04	7.970	2	
									DNA05	8.000	4	
							TP2	33.74				
									DNA06	8.000	4	
									DNA07	8.000	4	
									DNA08	8.000	4	
									DNA09	8.000	4	
									DNA10	7.985	3	
10	ตะวันตก		ราชบุรี 2		PAK THO ปากท่อ	ราชบุรี	TP1	28.25				
									PTH01	8.000	4	
									PTH02	7.000	3	
									PTH03	4.000	3	
									PTH04	7.500	2	
									PTH05	8.000	4	
							TP2	33.74				
									PTH06	8.000	4	
									PTH07	7.990	3	
									PTH08	8.000	4	
									PTH09	8.000	4	
									PTH10	8.000	4	
11	ตะวันตก		ราชบุรี 2		KHAO YOI 1 เขาย้อย 1	ราชบุรี	TP1	23.76				
									KHY01	8.000	4	
									KHY03	8.000	4	
									KHY04	8.000	4	
									KHY05	6.012	2	

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้					
							TP2	19.75								
									KHY06	2.000	3					
									KHY07	8.000	4					
									KHY09	8.000	4					
									KHY10	8.000	4					
12	ตะวันตก				ราชบุรี 2		KHAO YOI 2 เขาย้อย 2	ราชบุรี	TP1	3.35						
											KHZ01	4.000	1			
											KHZ03	8.000	4			
											KHZ04	2.000	3			
											KHZ05	8.000	4			
									KHZ06	3.600	2					
13	ตะวันตก	W5	นครชัยศรี 1	15	นครชัยศรี 1 NAKHONCHAI SI 1	นครปฐม	KT1+2A	33.75								
									NCA01	8.00	4					
									NCA07	8.00	4					
									NCA12	8.00	4					
							KT3A	33.75								
									NCA02	8.00	4					
									NCA03	8.00	4					
									NCA04	8.00	4					
									NCA09	8.00	4					
									NCA08	8.00	4					
								KT4A	33.75							
										NCA05	8.00	4				
									NCA10	8.00	4					
									NCA11	8.00	4					
14	ตะวันตก		W5		นครชัยศรี 1	15	นครชัยศรี 2 NAKHONCHAI SI 2	นครปฐม	TP1	32.75						
											NCB01	7.00	3			
											NCB02	8.00	4			
											NCB03	8.00	4			
											NCB04	8.00	4			
											NCB05	8.00	4			
									TP2	33.75						
											NCB06	8.00	4			
											NCB07	8.00	4			
											NCB08	8.00	4			
	NCB10				8.00		4									
15	ตะวันตก				W5		นครชัยศรี 1	15		นครปฐม 1 NAKHONPATHOM 1	นครปฐม	TP1	33.75			
													NPT01	8.00	4	
													NPT02	8.00	4	
				NPT03								8.00	4			
				NPT04								8.00	4			
				NPT05								8.00	4			
		TP2		33.75												
									NPT06			8.00	4			
									NPT07			8.00	4			
									NPT08			8.00	4			
	NPT09			8.00			4									
	NPT10			8.00			4									
16	ตะวันตก	W5		นครชัยศรี 1			15		พุทธมณฑล 2 PUTTAMONTHON 2	นครปฐม	TP1	33.75				
													PMB01	8.00	4	
													PMB02	8.00	4	
													PMB03	8.00	4	
													PMB04	8.00	4	
						PMB05						8.00	4			
			TP2			33.50										
											PMB06	8.00	4			
											PMB07	8.00	4			

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
17	ตะวันตก		นครชัยศรี 1		ศาลายา SALAYA	นครปฐม			PMB08	8.00	4
									PMB09	8.00	4
									PMB10	7.75	3
							TP1	33.75			
									SLY01	8.00	4
									SLY02	8.00	4
									SLY03	8.00	4
									SLY04	8.00	4
									SLY05	8.00	4
							TP2	33.75			
									SLY06	8.00	4
									SLY07	8.00	4
									SLY08	8.00	4
									SLY09	8.00	4
									SLY10	8.00	4
18	ตะวันตก		นครชัยศรี 1		อ้อมใหญ่ 1 OM YAI 1	นครปฐม	TP1	33.75			
									OYI01	8.00	4
									OYI02	8.00	4
									OYI03	8.00	4
									OYI04	8.00	4
									OYI09	8.00	4
							TP2	33.75			
									OYI05	8.00	4
									OYI06	8.00	4
									OYI07	8.00	4
									OYI08	8.00	4
									OYI10	8.00	4
19	ตะวันตก		นครชัยศรี 1		อ้อมใหญ่ 3 OM YAI 3	นครปฐม	TP1	33.75			
									OYL01	8.00	4
									OYL02	8.00	4
									OYL03	8.00	4
							TP2	33.59	OYL05	8.00	4
									OYL06	8.00	4
									OYL07	8.00	4
									OYL08	8.00	4
									OYL09	8.00	4
									OYL10	7.84	3
20	ตะวันตก		สามพราน 1		กระทุ่มแบน 2 KRATHUM BAEN 2	สมุทรสาคร	TP1	33.75			
									KTb01	8.00	4
									KTb02	8.00	4
									KTb03	8.00	4
									KTb04	8.00	4
							TP2	33.75	KTb05	8.00	4
									KTb06	8.00	4
									KTb07	8.00	4
									KTb08	8.00	4
									KTb09	8.00	4
21	ตะวันตก		สามพราน 1		สามพราน 1 SAMPHRAN 1	สมุทรสาคร	KT5A	33.75			
									SAA01	8.00	4
									SAA02	8.00	4
									SAA03	8.00	4
									SAA04	8.00	4
							KT6A	33.75			
									SAA05	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
									SAA06	8.00	4
									SAA07	8.00	4
									SAA08	8.00	4
							KT7A	33.75			
									SAA09	8.00	4
									SAA10	8.00	4
									SAA11	8.00	4
									SAA12	8.00	4
							TP1	33.75			
									SIK01	8.00	4
									SIK02	8.00	4
									SIK03	8.00	4
22	ตะวันตก		สามพราน 1		สินสาคร (ชั่วคราว) SIN SAKHON (TEMPORARY)	สมุทรสาคร			SIK04	8.00	4
									SIK05	8.00	4
23	ตะวันตก		สามพราน 1		อ้อมน้อย 1 OM NOI 1	สมุทรสาคร	TP1	33.75			
									ONA01	8.00	4
									ONA02	8.00	4
									ONA03	8.00	4
									ONA04	8.00	4
									ONA05	8.00	4
							TP2	33.75			
									ONA06	8.00	4
									ONA07	8.00	4
									ONA08	8.00	4
									ONA09	8.00	4
									ONA10	8.00	4
24	ตะวันตก		สามพราน 1		อ้อมน้อย 2 OM NOI 2	สมุทรสาคร	TP1	33.75			
									ONB01	8.00	4
									ONB02	8.00	4
									ONB03	8.00	4
									ONB04	8.00	4
									ONB05	8.00	4
							TP2	33.75			
									ONB06	8.00	4
									ONB07	8.00	4
									ONB08	8.00	4
									ONB09	8.00	4
									ONB10	8.00	4
25	ตะวันตก		สามพราน 1		เอกชัย 1 EK-KA CHAI 1	สมุทรสาคร	TP1	32.76			
									EKA01	8.00	4
									EKA02	8.00	4
									EKA03	8.00	4
									EKA04	8.00	4
									EKA05	7.01	3
							TP2	33.75			
									EKA06	8.00	4
									EKA07	8.00	4
									EKA08	8.00	4
									EKA09	8.00	4
									EKA10	8.00	4
26	ตะวันตก		สามพราน 1		เอกชัย 2 (ชั่วคราว) EK-KA CHAI 2 (TEMPORARY)	สมุทรสาคร	TP1	33.75			
									EKU01	8.00	4
									EKU02	8.00	4
									EKU03	8.00	4
									EKU04	8.00	4
27	ตะวันตก		สามพราน 1		อ้อมใหญ่ 4 (ชั่วคราว)	สมุทรสาคร			EKU05	8.00	4
								TP1	16.875		
									OYM01	8.00	4
									OYM02	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้	
									OYM03	8.00	4	
28	ตะวันตก		สามพราน 1		กระทุ่มแบน 4	สมุทรสาคร	TP1	33.75		KTD01	8.00	4
								KTD02	8.00	4		
								KTD03	8.00	4		
								KTD04	8.00	4		
								KTD05	8.00	4		
								KTD06	8.00	4		
29	ตะวันตก		สามพราน 1		กระทุ่มแบน 6 (ชั่วคราว)	สมุทรสาคร	TP1	16.88		KTU01	8.00	4
									KTU02	8.00	4	
									KTU03	8.00	4	
30	ตะวันตก		สามพราน 1		อ้อมใหญ่ 2 OM YAI 2	นครปฐม	TP1	33.75		OYK01	8.00	4
									OYK02	8.00	4	
							OYK03	8.00	4			
							OYK04	8.00	4			
							OYK05	8.00	4			
							TP2	33.75		OYK06	8.00	4
							OYK07		8.00	4		
							OYK08		8.00	4		
							OYK09		8.00	4		
							OYK10		8.00	4		
31	ตะวันตก		สามพราน 2		สามพราน 2 SAMPHRAN 2	นครปฐม	KT1A	33.75		SAB01	8.00	4
									SAB02	8.00	4	
							SAB03	8.00	4			
		SAB04		8.00			4					
		SAB05		8.00			4					
		KT2A		33.75				SAB06	8.00	4		
		SAB07					8.00	4				
		SAB08					8.00	4				
		SAB09					8.00	4				
		SAB10					8.00	4				
32	ตะวันตก	W6	ราชบุรี 1	111	RATCHABURI 1 ราชบุรี 1	ราชบุรี	KT1A	33.70				
									RBA01	7.950	3	
							RBA02	8.000	4			
							RBA03	8.000	4			
							RBA04	8.000	4			
							RBA05	8.000	4			
							KT2A	16.88				
							RBA06		8.000	4		
							RBA07		8.000	4		
							RBA08		8.000	4		
			RBA09		8.000	4						
			RBA10		8.000	4						
33	ตะวันตก		สมุทรสาคร 1		สมุทรสาคร 1 SAMUTSAKHON 1		สมุทรสาคร	KT2A	33.55			
										SMA01	8.00	4
								SMA02	8.00	4		
								SMA03	8.00	4		
								SMA04	7.80	3		
		SMA05		8.00				4				
		KT1A		33.75								
		SMA06						8.00	4			
		SMA07						8.00	4			
		SMA08	8.00		4							
					SMA09	8.00	4					

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
34	ตะวันตก		สมุทรสาคร 1		สมุทรสาคร 6 SAMUTSAKHON 6	สมุทรสาคร			SMA10	8.00	4
							KT3A	33.75			
									SMA11	8.00	4
									SMA12	8.00	4
									SMA13	8.00	4
							TP1	33.75			
									SMF01	8.00	4
									SMF02	8.00	4
									SMF03	8.00	4
									SMF04	8.00	4
									SMF05	8.00	4
							TP2	33.75			
									SMF06	8.00	4
									SMF07	8.00	4
									SMF08	8.00	4
									SMF09	8.00	4
									SMF10	8.00	4
35	ตะวันตก		สมุทรสาคร 1		สมุทรสาคร 7 (ชั่วคราว) SAMUTSAKHON 7 (TEMPORARY)	สมุทรสาคร	TP1	33.75			
									SMG01	8.00	4
									SMG02	8.00	4
									SMG03	8.00	4
									SMG04	8.00	4
									SMG05	8.00	4
36	ตะวันตก		สมุทรสาคร 1		สมุทรสาคร 8 (ชั่วคราว) SAMUT SAKHON 8 (TEMPORARY)	สมุทรสาคร	TP1	33.75			
									SMU01	8.00	4
									SMU02	8.00	4
									SMU03	8.00	4
									SMU04	8.00	4
37	ตะวันตก		สมุทรสาคร 2		ท่าทราย THA SAI	สมุทรสาคร	TP1	27.00			
									THS01	8.00	4
									THS02	8.00	4
									THS03	8.00	4
									THS04	8.00	4
									THS05	8.00	4
							TP2	27.00			
									THS06	8.00	4
									THS07	8.00	4
									THS08	8.00	4
									THS09	8.00	4
									THS10	8.00	4
38	ตะวันตก		สมุทรสาคร 2		สมุทรสาคร 2 SAMUTSAKHON 2	สมุทรสาคร	KT1A	33.75			
									SMB01	8.00	4
									SMB02	8.00	4
									SMB03	8.00	4
									SMB04	8.00	4
									SMB05	8.00	4
							KT2A	32.85			
									SMB06	8.00	4
									SMB07	8.00	4
									SMB08	8.00	4
									SMB09	7.10	3
									SMB10	8.00	4
							KT3A	33.75			
									SMB11	8.00	4
									SMB12	8.00	4
									SMB14	8.00	4
									SMB15	8.00	4
39	ตะวันตก		สมุทรสาคร 3		สมุทรสาคร 3 SAMUTSAKHON 3	สมุทรสาคร	KT1A	33.75			
									SMC01	8.00	4

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้				
									SMC02	8.00	4				
									SMC03	8.00	4				
									SMC04	8.00	4				
									SMC05	8.00	4				
							KT2A	33.75							
									SMC06	8.00	4				
									SMC07	8.00	4				
									SMC08	8.00	4				
									SMC09	8.00	4				
									SMC10	8.00	4				
40	ตะวันตก		สมุทรสาคร 4		กระทุ่มแบน 1 KRATHUM BAEN 1	สมุทรสาคร	TP1	33.75							
							KTA01	8.00	4						
							KTA02	8.00	4						
							KTA03	8.00	4						
							KTA04	8.00	4						
							KTA05	8.00	4						
TP2	33.75														
							KTA06	8.00	4						
							KTA07	8.00	4						
							KTA08	8.00	4						
		KTA09	8.00	4											
		KTA10	8.00	4											
41	ตะวันตก		สมุทรสาคร 4		กระทุ่มแบน 5 (ชั่วคราว) KRATHUMBAN 5 (TEMPORARY)	สมุทรสาคร	TP1	16.88							
							KTE01	8.00	4						
							KTE02	8.00	4						
							KTE03	8.00	4						
							KTE04	8.00	4						
							KTE05	8.00	4						
42	ตะวันตก							สมุทรสาคร 4		บางปลา BANGPLA	สมุทรสาคร	TP1	33.75		
												BAL01	8.00	4	
												BAL02	8.00	4	
												BAL03	8.00	4	
		BAL04	8.00	4											
		BAL05	8.00	4											
TP2	33.75														
		BAL06	8.00	4											
		BAL07	8.00	4											
		BAL08	8.00	4											
		BAL09	8.00	4											
		BAL10	8.00	4											
43	ตะวันตก		สมุทรสาคร 4		บ้านแพ้ว BANPHAEO	สมุทรสาคร	TP1	33.75							
							BNP01	8.00	4						
							BNP03	8.00	4						
							BNP04	8.00	4						
							BNP05	8.00	4						
TP2	32.76														
							BNP06	8.00	4						
							BNP07	8.00	4						
							BNP08	8.00	4						
							BNP09	7.01	3						
		BNP10	8.00	4											
44	ตะวันตก		สมุทรสาคร 4		สมุทรสาคร 4 SAMUTSAKHON 4	สมุทรสาคร	115								
TP1	33.75														
							SMD01	8.00	4						
							SMD02	8.00	4						
							SMD03	8.00	4						
							SMD04	8.00	4						
							SMD05	8.00	4						

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	MW ที่รองรับได้ (หม้อแปลง)	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
							TP2	33.75			
									SMD06	8.00	4
									SMD07	8.00	4
									SMD08	8.00	4
									SMD09	8.00	4
									SMD10	8.00	4
							TP1	21.75			
									SME01	8.00	4
									SME02	8.00	4
									SME03	8.00	4
									SME04	2.00	3
									SME06	8.00	4
									SME07	2.00	3
									SME08	8.00	4
									SME09	8.00	4
45	ตะวันตก		สมุทรสาคร 4		สมุทรสาคร 5 (ชั่วคราว) SAMUT SAKHON 5 (TEMPORARY)	สมุทรสาคร					
46	ตะวันตก		สมุทรสาคร 4		ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	สมุทรสาคร	TP1	16.88			
47	ตะวันตก		สมุทรสงคราม		SAMUTSONGKHRAM สมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	KT1A+KT2A	33.75			
									SSA01	8.000	4
									SSA02	8.000	4
									SSA03	8.000	4
									SSA04	8.000	4
									SSA05	8.000	4
							KT3A	28.76			
									SSA06	8.000	4
									SSA07	4.000	3
									SSA08	8.000	4
									SSA09	8.000	4
									SSA10	7.012	3

ข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้าและเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในความรับผิดชอบของ

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ปี 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 2558

No.	ภาค	กลุ่มสถานีไฟฟ้า	Station (EGAT)	เป้าหมายรับซื้อ (MW)	Substation (PEA)	Province	Incoming (Tr.)	Capacity (MW) ที่รองรับได้	Feeder	Maximum (MW) ที่รองรับได้ (Feeder)	จำนวนรายที่สามารถเชื่อมโยงได้
1	ตะวันออก	E11		11	สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 1 (บางเสร่)					13	
2	ตะวันออก				สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 2 (กม.6)					17	